



*A l'attention de M. ZITOUNI*

RAPIDROP LIMITED  
Rutland Business Park  
Nework Road  
PE1 5WA  
United Kingdom

N/Réf. : CB.RB.NG/08.11/Vannes 015

Paris, le **26 Août 2011**

**Objet : Référencement de vannes papillon**

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous confirmer que nous n'avons pas d'objection à la mise en œuvre des vannes papillon de votre société dans les installations sprinkleurs conformes à la règle APSAD R1 :

- **MODÈLE 203** ..... DN 50 – DN 300 à 20 bar
- **MODÈLE 204** ..... DN 50 – DN 300 à 20 bar

Ces modèles sont équipés systématiquement :

- *d'un drapeau jaune de 10 cm x 10 cm.*
- *d'un dispositif d'indexation pour montage en aveugle.*
- *d'une signalisation électrique sur la position "totalement ouverte". Par conséquent, ces vannes ne peuvent pas être montées sur le By-pass d'un poste de contrôle.*

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

RB

**Cédric BÉDO**  
Chef de service contrôle sprinkleurs

**Armelle MULLER**  
Directeur Département  
Feu et Environnement  
Direction Etudes et Recherches