


VKF Brandschutzanwendung Nr. 22630

Gruppe 621	Sprinklerkomponenten	
Gesuchsteller	Rapidrop Global LTD Rutland Business Park, Neward Road, Unit 3 Peterborough, Cambridgeshire PE15WA United Kingdom	
Hersteller	Rapidrop Global LTD Peterborough, Cambridgeshire PE15WA United Kingdom	
Produkt	RAPIDROP	
Beschrieb	-Sprinkler der Ansprechempfindlichkeitsklassen: Standart, Spezial, Schnell -Strömungsmelder -Pressostat	
Anwendung		
Unterlagen	LPCB, Hertfordshire: Zertifikat 'Nr. 566d' (23.09.2006), Zertifikat 'Nr. 566b' (27.03.2008), Zertifikat 'Nr. 085a' (11.10.2008); VDS, Köln: Zertifikat 'Nr. 076-CPD-40151' (14.09.2005)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Entspricht den Bestimmungen der VKF	
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	
Ausstelldatum	14.09.2011	
Ersetzt Anerkennung vom	-	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



Rumo



Julmy



VKF Nr. 22630

Gruppe 621	Sprinklerkomponenten		
Gesuchsteller	Rapidrop Global LTD Rutland Business Park, Neward Road, Unit 3 Peterborough, Cambridgeshire PE15WA United Kingdom	Gültigkeitsdauer	31.12.2016
Produkt	RAPIDROP		

Sprinkler "Standard"

Bezeichnung	Auslöseelement	RTI	Anschluss	Durchmesser (mm)	K-Wert	Art	Auslösetemperatur	Prüfungsbestimmung
RD020	5mm	80-120	1/2"	15	80	Su	57,68,79,93,141	EN12259-1
RD022	5mm	80-120	1/2"	15	80	Sp	57,68,79,93,141	EN12259-1
RD024	5mm	80-120	1/2"	15	80	Cu/p	57,68,79,93,141	EN12259-1

Sprinkler "Schnell"

Bezeichnung	Auslöseelement	RTI	Anschluss	Durchmesser (mm)	K-Wert	Art	Auslösetemperatur	Prüfungsbestimmung
RD021	3mm	<50	1/2"	15	80	Su	57,68,79,93	EN12259-1
RD023	3mm	<50	1/2"	15	80	Sp	57,68,79,93	EN12259-1
RD025	3mm	<50	1/2"	15	80	Cu/p	57,68,79,93	EN12259-1

Nassalarmventilstationen

Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Prüfungsbestimmung
Rapidrop „B“	80, 100, 150, 200	EN 12259-2
Rapidrop „D“	100, 150, 200	EN 12259-2
Rapidrop „E“	100, 150	EN 12259-2

Strömungsmelder

Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Durchfluss	Prüfungsbestimmung
WFD20E	50	30-57 l/min	EN12259-2
WFD25E	65	30-57 l/min	EN12259-2
WFD30-2E	80	30-57 l/min	EN12259-2
WFD40E	100	30-57 l/min	EN12259-2
WFD60E	150	30-57 l/min	EN12259-2
WFD80E	200	30-57 l/min	EN12259-2

Druckschalter „Pressostat“

Bezeichnung	Druckbereich (bar)	Prüfungsbestimmung
86PS1381	0,7-14	LPS1226
86PS1381V 3	0,7-14 variabel	LPS1226