



M. CABARET
RAPIDROP LIMITED
Manasty Road
Peterborough
PE2 6 UP
United Kingdom

N/Réf. : PEJ/NG/04.08.023

Paris, le 24 Avril 2008

Objet : Référencement de vannes papillon

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous confirmer que nous n'avons pas d'objection à la mise en œuvre des vannes papillon de votre société dans les installations sprinkleurs conformes à la règle APSAD R1 :

- **MODÈLE GP 230** DN 50 – DN 350 **16 bar**
- **MODÈLE GP 300** DN 65 – DN 300 **20 bar**

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Pierre-Eric JOANNON
Chef de service contrôle sprinkleurs

Laurent LEBORGNE
le directeur technique du CNPP