

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / **Holder of the Approval**

Rapidrop Global Ltd.
Rutland Business Park, Newark Road
GB-PE15WA Peterborough

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 412039	4	11.12.2024	10.12.2028

Gegenstand der Anerkennung / **Subject of the Approval**

Glasfass-Schirmsprinkler, K80, RTI-Standard /
Glass bulb spray sprinkler, K80, RTI-Standard
"RD024", Su

Verwendung / **Use**

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / **Basis of the Approval**

VdS 2344:2014-07
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

Köln, den 11.12.2024

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Bellingen

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 412039 vom/ dated 11.12.2024

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr. Approval No.
Glasfass-Schirmsprinkler / Glass bulb spray sprinkler	RD024		
Verwendete Glasfässer / Used glass bulbs	Job G5, 5 mm		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 412039 vom/ dated 11.12.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	WAL 12061	06.12.2012	
Dokumentenliste / Document list	DRVdS002 ISSUE2	11.12.2024	5

zur Anerkennungsnummer/ to **Approval No.** G 412039 vom/ **dated** 11.12.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

Glasfass-Schirmsprinkler DN 15/K80, stehende Bauart
Glass bulb spray sprinkler, DN 15/K80, upright design

Nennauslösetemperaturen / Nominal release temperatures:
57, 68, 79, 93, 141 °C

Material des Sprinklerkörpers / Material of sprinkler **body**:
DZR

Ansprechempfindlichkeit / Response sensitivity:
Standard, RTI > 80 – 200

Ausführungen / **Designs**:

- Messing / **Brass**
- Chrom / **Chrome**
- Oberflächenfinish auf Epoxid-Polyester-Basis / Epoxy powder polyester coating
- Weiss / **White**